



# Sun StorEdge™ 6130 陣列 站點準備指南

---

Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

文件號碼：819-1100-10  
2004 年 10 月

請將關於本文件的意見傳送至：<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright © 2004 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 版權所有。

本產品包含 SUN MICROSYSTEMS, INC. 的機密資訊和營業機密。未經 SUN MICROSYSTEMS, INC. 的事先明示書面允准，禁止使用、公開或複製。

使用必須遵守授權條款。

此分發可能包括協力廠商所開發的資料。

Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、Java、Jiro、Netra、Solaris、Sun StorEdge 及 Sun™ ONE 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國和其他國家的商標或註冊商標。

此服務手冊涵蓋的產品和包含的資訊受到美國出口管制法控制，而且可能必須遵守其他國家的出口或進口法。不論直接或間接，嚴禁核子、飛彈、生化武器或核子航海的使用或使用者。出口或再出口至國家時必須遵守美國出口排除清單指出的美國禁運貨物或實體，包括但不限於，嚴禁拒絕人士與特別指出的國人清單。

任何備用或更換 CPU 的使用限於符合美國出口法所出口的產品中之修復或 CPU 之一對一更換。除非經過美國政府授權，否則嚴禁將 CPU 用來做為產品升級。

本資料按「現有形式」提供，不承擔明確或隱含的條件、陳述和保證，包括對特定目的或非侵害性的商業活動和適用性的任何隱含保證，除非這種不承擔責任的聲明是不合法的。



請回收



Adobe PostScript

# 目錄

---

前言 vii

1. 規劃安裝 1

客戶職責 1

安全資訊 1

處理安全防範措施 2

安全安裝需求 2

Sun 產品的放置 2

站點配線和電源需求 3

2. 機櫃和機架規格 5

Sun StorEdge Expansion 機櫃 5

實體規格 5

預留空隙和維修 6

重量 6

環境需求 7

環境規格 7

空氣流通和散熱 7

電源需求 7

Sun Fire 機櫃	8
實體規格	8
預留空隙和維修	8
重量	9
環境需求	10
溫度、濕度及高度	10
空氣流通和散熱	10
電源需求	11
Sun Rack 900/1000 機櫃	11
實體規格	12
重量	12
環境需求	13
溫度、濕度及高度	13
空氣流通和散熱	13
電源需求	13

### 3. Sun StorEdge 6130 陣列規格 15

實體需求	15
尺寸	15
重量	16
環境需求	16
電氣需求	17
站點配線和電源	17
電源輸入	17
電源線和插頭	18
標準和符合事項	18

#### A. 配置工作表 19

# 表格

---

表 2-1	Sun StorEdge Expansion 機櫃尺寸	5
表 2-2	預留空隙和維修存取	6
表 2-3	Sun StorEdge Expansion 機櫃和元件重量	6
表 2-4	機櫃環境規格	7
表 2-5	Sun StorEdge Expansion 機櫃 AC 電源需求	7
表 2-6	Sun Fire 機櫃尺寸	8
表 2-7	預留空隙和維修存取	9
表 2-8	Sun Fire 機櫃和元件重量	9
表 2-9	機櫃溫度、濕度及高度	10
表 2-10	Sun Fire 機櫃 AC 電源需求	11
表 2-11	Sun Rack 900/1000 機櫃尺寸和重量	12
表 2-12	Sun Rack 900/1000 機櫃和元件重量	12
表 2-13	機櫃溫度、濕度及高度	13
表 2-14	機櫃 AC 電源需求	13
表 3-1	陣列模組尺寸	15
表 3-2	作業環境情況	16
表 3-3	非作業中的環境情況	16
表 3-4	模組 AC 電源需求	17
表 3-5	標準和符合事項	18

表 A-1	Sun StorEdge 6130 陣列配置工作表	20
表 A-2	Sun StorEdge 6130 陣列資料主機資訊	21

# 前言

---

「*Sun StorEdge™ 6130 陣列站點準備指南*」說明安裝 Sun StorEdge™ 6130 陣列的設備和系統需求。在規劃安裝時，按照本文件中所摘要的準則進行。

---

## 閱讀本書之前

在您開始安裝 Sun StorEdge 6130 陣列 之前，您必須已閱讀本書所述的法規和安全需求：

- 「*Sun StorEdge 6130 Array Regulatory and Safety Compliance Manual*」

---

## 本書章節組成部分

第一章說明為安裝 Sun StorEdge 6130 陣列準備客戶站點的需求。

第二章說明可安裝 Sun StorEdge 6130 陣列的機櫃中之實體、環境及電氣需求。

第三章說明 Sun StorEdge 6130 陣列的實體、環境及電氣需求。

附錄 A 提供可協助您收集完成安裝所需的資訊之工作表。

---

## 使用 UNIX 指令

本文件可能不包含基本 UNIX® 指令和程序的資訊，如關閉系統、啓動系統及配置裝置。請參閱下列資料取得相關資訊：

- 系統隨附的軟體文件資料
- Solaris™ 作業系統文件資料（位於下列網址）：

<http://docs.sun.com>

---

## Shell 提示符號

Shell	提示符號
C shell	<i>machine-name%</i>
C shell 超級使用者	<i>machine-name#</i>
Bourne shell 和 Korn shell	\$
Bourne shell 和 Korn shell 超級使用者	#

---



---

## 印刷排版慣例

字體*	意義	範例
AaBbCc123	指令、檔案和目錄的名稱；電腦的螢幕輸出。	編輯 <code>.login</code> 檔案。 使用 <code>ls -a</code> 列出所有檔案。 % You have mail.
<b>AaBbCc123</b>	您輸入的內容，與電腦螢幕輸出不同。	% <b>su</b> Password:
<i>AaBbCc123</i>	書名、新字或專有名詞、要強調的文字。以實際名稱或數值取代指令行變數。	請參閱「 <i>使用者指南</i> 」的第六章。 這些是 <i>類別</i> 選項。 您 <i>必須</i> 是超級使用者才能執行此項操作。 若要刪除檔案，請鍵入 <code>rm 檔案名稱</code> 。

\* 您瀏覽器的設定可能與上述設定不同。

---

## 相關文件

書名	文件號碼
「 <i>Sun StorEdge 6130 Array Regulatory and Safety Compliance Manual</i> 」	819-0035-nn
「 <i>Sun StorEdge 6130 陣列版本說明</i> 」	819-1241-10
「 <i>Sun StorEdge 6130 陣列入門指南</i> 」	819-1095-10
「 <i>Sun StorEdge Expansion Cabinet Installation and Service Manual</i> 」	805-3067-nn
「 <i>Sun Rack Installation Guide</i> 」	816-6386-nn
「 <i>Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual</i> 」	806-2942-nn

---

## 存取 Sun 文件資料

若要檢視、列印或購買各種精選的 Sun 文件資料及其本土化版本，請至：

<http://www.sun.com/documentation>

---

## 協力廠商網站

對於本文件提及的協力廠商網站之可用性，Sun 概不負責。對於可在或透過這類網站或資源取得的任何內容、宣傳、產品或其他資料，Sun 概不提供擔保，亦不承擔任何責任或法律責任。對於可在或透過此類網站或資源取得的任何此類內容、貨品或服務的使用或依賴而導致或相關的實際或據稱損壞或損失，Sun 概不承擔任何責任或法律責任。

---

## 聯絡 Sun 技術支援

若本文件無法解決您對於本產品相關技術上的疑惑，請至：

<http://www.sun.com/service/contacting>

---

## Sun 歡迎您的指教

Sun 一直致力於改善相關的文件資料，因此歡迎您提出批評和建議。您可以前往下列網址提出意見：

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

請在您的意見中註明本文件的書名和文件號碼：

「*Sun StorEdge 6130 陣列站點準備指南*」，文件號碼：819-1100-10

## 第一章

# 規劃安裝

---

本章說明為安裝 Sun StorEdge 6130 陣列準備客戶站點的需求，包含下列章節：

- 第 1 頁的「客戶職責」
- 第 1 頁的「安全資訊」
- 第 3 頁的「站點配線和電源需求」

---

## 客戶職責

客戶有責任通知 Sun Microsystems, Inc. 任何和所有可能會影響安裝的法規和法令。客戶要負責符合所有關於設備的政府規章和法令。客戶也必須執行下列事項：

- 遵從規範中所涵蓋的所有當地、國家及國際規章。涵蓋的主題包括消防安全、建築物及電氣規章。
- 對此規範如有任何違背，請記載並告知 Sun Microsystems, Inc.。

---

## 安全資訊

依照當地安全規章和法令，在設備站點安裝 Sun StorEdge 6130 陣列。確定您有閱讀「*Sun StorEdge 6130 Array Regulatory and Safety Compliance Manual*」中的安全防範措施。下列章節包含本機設備的附加安全資訊：

- 第 2 頁的「處理安全防範措施」
- 第 2 頁的「安全安裝需求」
- 第 2 頁的「Sun 產品的放置」

---

備註：請勿對設備做出機械或電氣方面的修改。對於已修改的 Sun 產品之法令遵守，Sun Microsystems, Inc. 概不負責。

---

## 處理安全防範措施

---



注意：完全移入的機櫃可重到超過 1500 磅（682 公斤）。確定此系統將移動到的所有表面都可耐得住此負載。

---

機櫃備有滾輪讓您方便移動。在移動機櫃時請使用足夠的人力（尤其是在傾斜載入的平台和斜坡），以取得上升的電腦室地面使用權限。緩慢且慎重地移動機櫃，並確定地板沒有機櫃可能會捲到的外來物件和電纜。

---



注意：為了避免受傷，請在移動系統時穿戴保護鞋類。

---

## 安全安裝需求

爲了在發生地震時將人身傷害減至最低，您必須將機櫃固定至從地面到天花板（或從機櫃所位於的室內之牆壁）的穩固結構延伸物。

將機櫃安裝於平坦表面。在每個角落，在機櫃的底部，有可調整的止滑墊。在安裝機櫃時延伸這些墊可避免機櫃滾動。請勿使用這些墊來平放機櫃。

## Sun 產品的放置

在機櫃周圍保留足夠的空間以允許接近機櫃和陣列進行維修。

---



注意：請勿阻擋或覆蓋 Sun 產品的開口。請勿將 Sun 產品放置於電暖爐或熱度通風調節裝置附近。未遵守這些準則會導致過熱並影響 Sun 產品的穩定性。

---

空氣會由前到後冷卻系統機櫃。空氣從前端進入、循環，然後從機櫃背面排出。前蓋和後蓋的通道可提供足夠的空間進行冷卻。關於特定通道規格，請參閱第二章。

---

## 站點配線和電源需求

機櫃中的 AC 電源分配盒使用一般的工業配線。在準備機櫃安裝站點時，請考量下列資訊：

- **AC 電源** — AC 電源必須提供模組型號和序號標籤上指定的正確電壓、電流及頻率。
- **接地** — 站點配線必須包括接地連接至 AC 電源。
- **電路超載** — 電路和關聯斷路器必須提供足夠的電源和超載保護。為了避免對 AC 電源分配盒和機櫃中的其他元件造成可能的損壞，請使用外接、獨立的電源，與大型交換載入隔開（例如空調引擎、電梯引擎及原廠載入）。
- **模組電源分配** — 所有附接至該機櫃內部的兩個配件插座之單元必須自動分布於 180 和 264 VAC，50-60 Hz 之間的範圍。
- **電源中斷** — 機櫃和模組將承受下列施行的電壓中斷（有或沒有整合式不斷電系統 [UPS]）：
  - **輸入暫態** — 50% 的標稱電壓
  - **持續時間** — 一半的循環
  - **最大頻率** — 每十秒一次
- **電源故障** — 如果發生總電源故障，機櫃內的模組將自動執行電源啟動恢復，而不需在修復電源之後讓操作者介入。



## 第二章

# 機櫃和機架規格

本章說明可安裝 Sun StorEdge 6130 陣列的機櫃中之實體、環境及電氣需求。本章包含下列 Sun 機櫃的資訊：

- 第 5 頁的「Sun StorEdge Expansion 機櫃」
- 第 8 頁的「Sun Fire 機櫃」
- 第 11 頁的「Sun Rack 900/1000 機櫃」

為確保系統的安全與適當作業以及維護的便利性，請先確定皆已符合這些所有需求，再開始安裝機櫃。

## Sun StorEdge Expansion 機櫃

本章節說明 Sun StorEdge Expansion 機櫃的實體、電氣及環境需求。

安裝站點的地面區域必須提供足以支撐機櫃和已安裝模組的重量之能力，足夠的空間以安裝和維修機櫃和元件，以及足夠的通風以使機櫃有良好的空氣流通。

### 實體規格

表 2-1 提供 Sun StorEdge Expansion 機櫃的實體尺寸。

表 2-1 Sun StorEdge Expansion 機櫃尺寸

高	寬	深	空重
73.5 英吋	24 英吋	36.5 英吋	350 磅
187 公分	61 公分	93 公分	159 公斤

## 預留空隙和維修

表 2-2 列出機櫃預留空隙和維修存取需求。

表 2-2 預留空隙和維修存取

位置	有維修存取	沒有維修存取
正面	48 英吋	24 英吋
	122 公分	61 公分
背面	36 英吋	24 英吋
	92 公分	61 公分
左	36 英吋	2 英吋
	92 公分	5.1 公分
右	36 英吋	0
	92 公分	0

## 重量

已移入 Sun StorEdge Expansion 機櫃的總重需視機櫃中已安裝模組的數量和類型而定。表 2-3 列出空機櫃的重量和每個元件的最大重量。根據機櫃中已安裝模組的數量，使用這些重量來估計系統的總重。將總重記錄於容易找到的地方，以便在檢查地面負載或電梯重量限制時參考。

表 2-3 Sun StorEdge Expansion 機櫃和元件重量

元件	數量	重量 (每個)	元件總重 (磅或公斤)
機櫃	1	X 350 磅* (159 公斤)	= 350 磅或 159 公斤
控制器模組		X 62.9 磅† (28.6 公斤)	=
FC 磁碟機		X 2.29 磅 (1.04 公斤)	=
擴充模組		X 62.9 磅‡ (28.6 公斤)	=
FC 磁碟機		X 2.29 磅 (1.04 公斤)	=
SATA 磁碟機		X 2.29 磅 (1.04 公斤)	=
<b>總重</b>			<b>=</b>

\* 空機櫃和兩個電源供應排序器的重量。

† 已取消移入 (無磁碟機) 的控制器模組之重量。

‡ 已取消移入 (無磁碟機) 的擴充模組之重量。



# 環境需求

本章節說明安裝機櫃所需的先決環境條件。

## 環境規格

表 2-4 列出 Sun StorEdge Expansion 機櫃之作業中和非作業中的溫度、相對濕度及高度範圍。

表 2-4 機櫃環境規格

規格	作業中	非作業中
溫度	華氏 41° 至華氏 95° (攝氏 5° 至攝氏 35°)	華氏 -40° 至華氏 150.8° (攝氏 -40° 至攝氏 66°)
相對濕度 (RH)	10% 至 90% (未凝結)	93% (未凝結)
高度	9,840 英尺 (3000 公尺)	39,370 英尺 (12,000 公尺)
撞擊 (從任何軸 X、Y 或 Z)	3.0 g，最大持續時間 11 ms，半正弦	1.0 英寸減低自由落體，由前往後的滾動方向
震動 (從任何軸 X、Y 或 Z)	z 軸上 0.15 g；x 和 y 軸上 0.10 g；5 至 500 Hz 正弦曲線	z 軸上 0.5 g；x 和 y 軸上 0.25 g；5 至 500 Hz 正弦曲線

## 空氣流通和散熱

機櫃的空氣流通是由前往後。至少在機櫃前面預留 30 英寸且至少在機櫃後面預留 24 英寸，以提供維修預留空隙、適當的通風及散熱。

## 電源需求

AC 電源必須提供模組型號和序號標籤上指定的正確電壓、電流及頻率。在表 2-5 中顯示的限制內，模組可不中斷執行。

表 2-5 Sun StorEdge Expansion 機櫃 AC 電源需求

參數	需求
AC 電壓額定值	200 至 240 VAC
AC 電壓範圍	180 至 264 VAC

表 2-5 Sun StorEdge Expansion 機櫃 AC 電源需求 (續上頁)

參數	需求
頻率範圍	50 至 60 Hz
240 VAC 的電流	24A
耗電量	5.4 kW

## Sun Fire 機櫃

本章節說明 Sun Fire 6800 機櫃的實體、電氣及環境需求。

安裝站點的地面區域必須提供足以支撐機櫃和已安裝模組的重量之能力，足夠的空間以安裝和維修機櫃和元件，以及足夠的通風以使機櫃有良好的空氣流通。

### 實體規格

表 2-6 提供 Sun Fire 機櫃的實體尺寸。

表 2-6 Sun Fire 機櫃尺寸

高	寬	深	空重
75 英吋	24 英吋	53 英吋	325 磅
190.5 公分	61 公分	134.6 公分	147 公斤

### 預留空隙和維修

因為作業期間沒有邊緣預留空隙需求，所以您可以將 Sun Fire 機櫃放置於彼此旁邊而不留空隙。不過，如果需要用到移除側面板，請在每側預留大約 2 英尺（60 公分）的空間。

表 2-7 列出機櫃預留空隙和維修存取需求。

表 2-7 預留空隙和維修存取

位置	有維修存取
正面	48 英吋
	122 公分
背面	36 英吋
	92 公分

## 重量

已移入 Sun Fire 機櫃的總重需視機櫃中已安裝模組的數量和類型而定。表 2-8 列出空機櫃的重量和每個元件的最大重量。根據機櫃中已安裝模組的數量，使用這些重量來估計系統的總重。將總重記錄於容易找到的地方，以便在檢查地面負載或電梯重量限制時參考。

表 2-8 Sun Fire 機櫃和元件重量

元件	數量	重量（每個）	元件總重（磅或公斤）
機櫃	1	X 325 磅*（147 公斤）	= 375 磅或 147 公斤
控制器模組		X 62.9 磅†（28.6 公斤）	=
FC 磁碟機		X 2.29 磅（1.04 公斤）	=
擴充模組		X 62.9 磅‡（28.6 公斤）	=
控制器模組		X 62.9 磅（28.6 公斤）	=
FC 磁碟機		X 2.29 磅（1.04 公斤）	=
擴充模組		X 62.9 磅（28.6 公斤）	=
FC 磁碟機		X 2.29 磅（1.04 公斤）	=
SATA 磁碟機		X 2.29 磅（1.04 公斤）	=
總重			=

\* 空機櫃的重量。

† 已取消移入（無磁碟機）的控制器模組之重量。

‡ 已取消移入（無磁碟機）的擴充模組之重量。

# 環境需求

本章節說明安裝機櫃所需的先決環境條件。

## 溫度、濕度及高度

表 2-9 列出 Sun Fire 機櫃之作業中和非作業中的相對濕度及高度範圍。本表格也提供建議作業環境中的最佳作業情況。在溫度或濕度極端的環境或鄰近環境中，使用較長時間之作業中的電腦設備會顯著增加硬體元件的故障率。

表 2-9 機櫃溫度、濕度及高度

規格	最佳化	作業中	非作業中
溫度	華氏 70° 至華氏 73.5° (攝氏 21° 至攝氏 23°)	華氏 41° 至華氏 95° (攝氏 5° 至攝氏 35°)	華氏 -4° 至華氏 140° (攝氏 -20° 至攝氏 60°)
相對濕度 (RH)	45% 至 50%	20% 至 80% (未凝結)	5% 至 95% (未凝結)
高度	0 至 9,840 英尺 (0 至 3 公里)	0 至 9,840 英尺 (0 至 3 公里)	0 至 39,370 英尺 (0 至 12 公里)

## 空氣流通和散熱

通風隔板可做為電磁干擾 (EMI) 和無線電頻率干擾 (RFI) 過濾器，停止系統的 EMI 和 RFI 放射。這些隔板為巢狀隔板，也會收集和抑制灰塵和碎片微粒。

Sun Fire 機櫃的通風隔板需要定期的檢查和清潔。為了避免空氣流通受阻和可能的設備故障，請在作業每隔三個月後檢查通風隔板是否有碎片和堵塞的微粒。當您決定是否移除和清理通風隔板時，請將隔板上和周圍區域的碎片量列入考量。

## 電源需求

AC 電源必須提供模組型號和序號標籤上指定的正確電壓、電流及頻率。在表 2-10 中顯示的限制內，模組可不中斷執行。

表 2-10 Sun Fire 機櫃 AC 電源需求

參數	需求
AC 電壓範圍	200 至 240 VAC
電流最大值	處於 208 VAC 的 34A
電流頻率範圍	47 至 63 Hz
輸入電源額定值	6,460 W
電壓安培額定值	6,800 VA
BTU 額定值	22,030 BTU/時
功率因數	0.95 (具有 Sun 產品)
接頭類型	用於 200–240 VAC* 的 4 - NEMA L6-30P (北美)
	4 - 32A, 單相 IEC (309, 用於 200–240 VAC <sup>†</sup> 國際)
插座類型	用於 200–240 VAC <sup>†</sup> 的 4 - NEMA L6-30R (北美)

\* 每個已安裝的 RTS 一條電源線。需要的最小值為二，最大值為四。

† 每個已安裝的電源線一種插座類型。

## Sun Rack 900/1000 機櫃

本章節說明 Sun Rack 900/1000 機櫃的實體、電氣及環境需求。

安裝站點的地面區域必須提供足以支撐機櫃和已安裝模組的重量之能力，足夠的空間以安裝和維修機櫃和元件，以及足夠的通風以使機櫃有良好的空氣流通。

## 實體規格

表 2-11 提供 Sun Rack 900/1000 機櫃的實體尺寸和重量。

表 2-11 Sun Rack 900/1000 機櫃尺寸和重量

型號	高	寬	深	空重
Sun Rack 900-38	74 英吋 (188 公分)	23.5 英吋 (59.7 公分)	35.4 英吋 (900 毫米)	360 磅 (163.3 公斤)
Sun Rack 900-36N	74 英吋 (188 公分)	23.5 英吋 (59.7 公分)	35.4 英吋 (900 毫米)	380 磅 (172.7 公斤)
Sun Rack 1000-38	74 英吋 (188 公分)	23.5 英吋 (59.7 公分)	39.4 英吋 (1000 毫米)	360 磅 (163.3 公斤)

## 重量

已移入 Sun Rack 900/1000 機櫃的總重需視機櫃中已安裝模組的數量和類型而定。表 2-12 列出空機櫃的重量和每個元件的最大重量。根據機櫃中已安裝模組的數量，使用這些重量來估計系統的總重。將總重記錄於容易找到的地方，以便在檢查地面負載或電梯重量限制時參考。

表 2-12 Sun Rack 900/1000 機櫃和元件重量

元件	數量	重量 (每個)	重量 (磅或公斤)
機櫃	1	X 360 磅* (163.3 公斤) 或 380 磅 (172.7 公斤)	=
控制器模組		X 62.9 磅† (28.6 公斤)	=
FC 磁碟機		X 2.29 磅 (1.04 公斤)	=
擴充模組		X 62.9 磅‡ (28.6 公斤)	=
FC 磁碟機		X 2.29 磅 (1.04 公斤)	=
SATA 磁碟機		X 2.29 磅 (1.04 公斤)	=
<b>總重</b>			<b>=</b>

\* 空機櫃和兩個電源供應排序器的重量。

† 已取消移入 (無磁碟機) 的控制器模組之重量。

‡ 已取消移入 (無磁碟機) 的擴充模組之重量。

# 環境需求

本章節說明安裝機櫃所需的先決環境條件。

## 溫度、濕度及高度

表 2-13 列出 Sun Rack 900/1000 機櫃之作業中和非作業中的溫度、相對濕度及高度範圍。

表 2-13 機櫃溫度、濕度及高度

規格	作業中	非作業中
溫度	華氏 41° 至華氏 95° (攝氏 5° 至攝氏 35°)	華氏 -40° 至華氏 150.8° (攝氏 -40° 至攝氏 66°)
相對濕度 (RH)	20% 至 80% (未凝結)	5% 至 95% (未凝結)
高度	0 至 9,840 英尺 (0 至 3 公里)	0 至 39,370 英尺 (0 至 12 公里)

## 空氣流通和散熱

機櫃的空氣流通是由前往後。至少在機櫃前面預留 30 英寸且至少在機櫃後面預留 24 英寸，以提供維修預留空隙、適當的通風及散熱。

## 電源需求

AC 電源必須提供模組型號和序號標籤上指定的正確電壓、電流及頻率。在表 2-14 中顯示的限制內，模組可不中斷執行。

表 2-14 機櫃 AC 電源需求

參數	需求
標稱電壓	200 至 240 VAC
作業中的電壓	180 至 240 VAC
頻率範圍	47 至 63 Hz
電流	32A (2X 16A) 最大值

表 2-14 機櫃 AC 電源需求 (續上頁)

參數	需求
AC 電源插頭	NEMA L6-20P (北美) IEC 309 16A 3 位置 (國際)
AC 電源插座	NEMA L6-20R (北美) IEC 309 16A 3 位置 (國際)
需要的電源線	4



# Sun StorEdge 6130 陣列規格

本章說明 Sun StorEdge 6130 陣列的實體、環境及電氣需求，包含下列章節：

- 第 15 頁的「實體需求」
- 第 16 頁的「環境需求」
- 第 17 頁的「電氣需求」
- 第 18 頁的「標準和符合事項」

## 實體需求

安裝站點的地面空間的強韌度必須足以支撐機櫃、控制器模組、擴充模組及關聯設備加總的重量。站點也需要足夠的空間以安裝、操作及維修陣列，足夠的通風以使裝置有良好的空氣流通。

## 尺寸

表 3-1 提供陣列模組的實體尺寸和重量。

表 3-1 陣列模組尺寸

高	寬	深	重量
5.21 英吋	17.6 英吋	22.1 英吋	95 磅
13.2 公分	44.5 公分	56.1 公分	43 公斤

## 重量

控制器模組或擴充模組的總重會依安裝的磁碟機數量而異。

已完全移入的控制器或擴充模組之最大重量為 95.0 磅（43 公斤）。

## 環境需求

本節說明安裝裝置的先決環境條件，以及裝置的一般作業所產生的散熱情況。

表 3-2 列出將模組設計為可運作的環境情況。

表 3-2 作業環境情況

情況	範圍
溫度	攝氏 5° 至攝氏 40°（華氏 41° 至華氏 104°）
相對濕度	10% 至 90%（未凝結）
高度	海平面以下 100 英尺（30.5 公尺）至 9,840 英尺（3,000 公尺）
撞擊	5 G，11 msec 半正弦
震動	0.20 G，5 至 500 Hz 正弦曲線
熱輸出	390 瓦（1331 BTU/時）

表 3-3 列出模組的非作業中之環境情況。

表 3-3 非作業中的環境情況

情況	範圍
溫度（儲存）	攝氏 -10° 至攝氏 50°（華氏 -14° 至華氏 122°）
溫度（傳送）	攝氏 -40° 至攝氏 60°（華氏 -40° 至華氏 140°）
濕度（儲存）	10% 至 90%，最大露點為攝氏 26°（華氏 79°），每小時坡度為 10%
濕度（傳送）	5% 至 95%，最大露點為攝氏 26°（華氏 79°），每小時坡度為 10%

表 3-3 非作業中的環境情況 (續上頁)

高度	海平面以下 100 英尺 (30.5 公尺) 至 40,000 英尺 (12,000 公尺)
撞擊	30 G, 11 msec 半正弦, 在側面 / 側面和上面 / 下面的方向 5 G, 11 msec 半正弦, 在正面 / 背面的方向

## 電氣需求

本節提供關於站點電源和配線、模組 AC 電源需求及電源線佈線指示的資訊。

### 站點配線和電源

模組使用範圍廣的備用電源供應器，可自動容納至 AC 電源的電壓。電源供應器在 90 VAC 至 264 VAC 的範圍內操作，最小頻率 50 Hz 和最大頻率 60 Hz。電源供應器符合國內（美國內）和國際（美國外）作業標準電壓需求。它們使用標準的工業配線，線間和相位 (line-to-neutral) 或線間和線間 (line-to-line) 電源連接。

### 電源輸入

AC 電源必須提供模組型號和序號標籤上指定的正確電壓、電流及頻率。在表 3-4 中顯示的限制內，模組可不中斷執行。

表 3-4 模組 AC 電源需求

情況	規格
AC 電源 (CU)	2.9 A 最大作業 @ 100 VAC (90 VAC - 136 VAC 範圍), 50/60 Hz
	1.5 A 最大作業 @ 240 VAC (198 VAC -264 VAC 範圍), 50/60 Hz
AC 電源 (EXP)	3.2 A 最大作業 @ 100 VAC (90 VAC - 136 VAC 範圍), 50/60 Hz
最大作業電流	1.4 A 最大作業 @ 240 VAC (198 VAC -264 VAC 範圍), 50/60 Hz

## 電源線和插頭

所有模組皆隨附兩條 AC 電源線，可適用於目標國家中的典型插座。

每條電源線會將模組中的其中一個電源供應器連接至獨立的外部電源，例如牆壁插座或不斷電系統 (UPS)。

---

## 標準和符合事項

表 3-5 列出模組達到或超過的標準和符合規格。

表 3-5 標準和符合事項

功能	規格
安全和放射	IEC 60950、EN 60950、UL 60950、UL 1950、FCC Part 15 (47CRF15B)、CISPR 22 (EN55022 - RF Radiated and Conducted Emissions)、IEC 61000-3-2、IEC 61000-3-3
免疫性	CISPR 24 (EN55024)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11

# 配置工作表

---

使用本附錄中的工作表可協助您收集執行安裝時將需的資訊。以下提供兩份工作表：

- 第 20 頁的「Sun StorEdge 6130 陣列配置工作表」
- 第 21 頁的「Sun StorEdge 6130 陣列資料主機資訊」

表 A-1 列出您將需為陣列配置收集的資訊。

表 A-1 Sun StorEdge 6130 陣列配置工作表

控制器 A MAC 位址：	_____
控制器 B MAC 位址：	_____
控制器 A IP 位址：	_____
控制器 B IP 位址：	_____
管理主機 IP 位址：	_____
網路遮罩：	_____
名稱伺服器網域名稱：	_____
網域名稱伺服器 (DNS) 的 IP 位址：	_____
閘道 IP 位址：	_____
電子郵件通知位址：	_____

表 A-2 列出您需要為每個連接至 Sun StorEdge 6130 陣列的資料主機收集之資訊。

表 A-2 Sun StorEdge 6130 陣列資料主機資訊

主機名稱	
供應商：	
型號：	
作業系統：	
修補程式 / 服務軟體：	
HBA 數量：	
HBA 全球名稱 (WWN)：	
HBA 型號：	
HBA 驅動程式：	

